

Auszug aus der Niederschrift
Sitzung des Ausschusses für Bauen, Klima, Umwelt, Stadtentwicklung, Mobilität & energetische Infrastruktur vom 16.06.2026

öffentlich

**TOP 2.5. Mitteilung des Fachbereichs 303 - Gebäudewirtschaft zu aktuellen und abgeschlossenen Baumaßnahmen
VO/26/073 zur Kenntnis genommen**

Herr Schreurs erläutert, warum der mangelhafte Dachstuhl am Haupthaus der Erich Kästner Grundschule erst nun festgestellt wurde. Im Zuge der Sanierungsvorbereitung wurde ein verformungsgerechtes Aufmaß erstellt. Dieses zeigte deutlich, dass die Statik zum Bestandsgebäude nicht bestätigt werden konnte.

Zudem bittet er um Korrektur des Datums 31.12.2026 zu 31.12.2029. (VO/26/073 Punkt 2)

Weiterhin klärt Herr Schreurs die Anwesenden über die aktuelle Sachlage der Turnhalle Wildenrath auf. Aufgrund einer zu hohen Schimmelsporenprobe wird der komplette Turnhallenboden erneuert. Die Kosten übernimmt die Versicherung. Die Dauer der Sanierung beträgt rund 4 Monate.

Anmerkung der Schriftführung:

Die von Herrn Nelsbach gewünschte Auflistung des verlorenen Wassers ist der Niederschrift beigelegt.

Kenntnisnahme:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.