

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Gebäudewirtschaft	Datum: 04.10.2013	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.3	Bezeichnung der Vorlage: Wasserschaden im Maximilian Kolbe Gymnasium		Datum: 04.10.2013
Vorlage-Nr: VO/2562/13			Bürgermeister: Gez. Pillich
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	15.10.2013	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Die Verwaltung hatte bereits am Dienstag, den 01.10.2013 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mündlich über einen Schadensfall durch Wasseraustritt am Wochenende des 28./29.09.2013 berichtet.

In einem Biologie-Fachraum im Obergeschoss des Gebäudes wurde nach bisheriger Erkenntnis am Freitag, 27.09.2013, eine Trinkwasser-Zapfstelle nicht gänzlich zuge dreht. Da das austretende Wasser durch eine Verstopfung im Ausgussbecken oder in der Abflussleitung nicht ordnungsgemäß ablaufen konnte, lief das Becken über und setzte zunächst den Fachraum im Obergeschoss, nachfolgend dann auch die darunterliegenden Räume im Erdgeschoss (Werkraum, durch die Schule am Grenzlandring genutzt) sowie Untergeschoss (Computerraum) unter Wasser. Entdeckt wurde der Schaden am darauffolgenden Montagmorgen.

Das Gebäude und sein Inhalt (Möbel) sind beim Sachversicherer der Stadt Wegberg versichert. Nach einem ersten Termin am 02.10.2013 mit dem Schadenregulierer der Versicherung sowie der Firma, die den Wasserschaden sanieren soll, werden für die erforderliche Gesamtanierung mindestens drei Monate benötigt.

Die Schadenshöhe liegt nach erster überschläglicher Schätzung zwischen 50.000,- und 100.000,- €. Der Schaden wird in vollem Umfang von der Gebäude-versicherung der Stadt Wegberg übernommen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Fabry	Techn. Beig.		
Gez. Schreurs	FBL 303		